

INFORME DE ENSAIO

Nº DE REFERENCIA: 180431 / 2022

DATOS DO CLIENTE

AUGAS DE GALICIA - SUBDIR. XERAL XEST. DOM. PUBL. HIDR.

AREA DE VERTIDOS. Praza de camilo Díaz Balaño 7, 15704 (Santiago de Compostela)

DATOS DA MOSTRA

Identificación da mostra: **M-DN-SBB-101022-AA1 (7961819)**
 Tipo de mostra: **Auga residual**
 Remitido por: **AUGAS DE GALICIA**
 Data entrada: **10/10/2022 - 15:00**
 Data comezo / remate: **10/10/2022 - 26/10/2022**
 Cantidade e embalaxe: **1250ml, 1PET, 1PE**

DATOS DE MOSTRAXE

Data toma: **10/10/2022 - 11:00(*)**

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	RESULTADO	UNIDADES
pH	PNT-FQ-001.02	6,6	Unidad pH (*) (S)
Solidos suspendidos Fibra Vidro	PNT-FQ-39	23	mg/L (*) (S)
Coliformes fecais	PNT-AG-016	21 000	UFC/100ml (*) (S)
<i>Escherichia coli</i>	PNT-AG-005	11 000	UFC/100ml (*) (S)
Enterococos intestinais	PNT-AG-010	R.E. 5000	UFC/100ml (*) (S)
Nitróxeno total	CAL/004-a	50	mg/L (1)
Fosforo total	PNT-FQ-038	2,2	mg/L (*) (S)
DQO	EA/011-a	76	mg/L (1)
DBO5	MN/001-a	28	mg/L (1)

Ensaos validados por: Maria Bouzada Berea (Xefe Laboratorio IPROMA-GALICIA), Ana Granell (Técnico sección Físico-Químico/Técnico sección Físico-Químico)

OBSERVACIÓNS

A analítica marcada (#) foi analizada baixo o expediente de acreditación 1173/LE2241.
 Mostra precintada.
 PET= Plástico
 PE= Plástico estéril
 R.E.: reconto estimado.

Emitido en Mos a 26 de Outubro de 2022

Asinado electronicamente por:
 INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L.U. - CIF B12227492
 Nome: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
 Cargo: Director General

Tódos los datos de identificación da mostra e da súa mostraxe foron facilitados polo cliente. Este informe só afecta á mostra tal e coma recibíuse. O laboratorio non se fai responsábel da información subministrada polo cliente.

Os resultados só atañen ao ou aos obxectos presentados a ensaio.

O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.

As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.

Ensaos e mostraxes marcados (*) e as interpretacións e datos expresados en observacións non están amparados pola acreditación de ENAC, así coma a mostraxe para ensaios non incluídos no alcance.

(1) Ensaos feitos na IPROMA CASTELLÓN

(S) Ensaos subcontratados a laboratorio externo.

